

HERSTELLER- ERKLÄRUNG



972.524.00.0(02)

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Einsatzbereiche Geberit Bodenentwässerung mit 30 mm Sperrwasserhöhe

Die Produktnorm DIN EN 1253-6:2023-06 „Bodenabläufe mit Geruchverschluss mit einer Sperrwasserhöhe von weniger als 50 mm“ enthält verschiedene Vorgaben zum Einsatzbereich.

So gelten für Bodenabläufe mit reduzierter Sperrwasserhöhe folgende Vorgaben:

1. Aus Platzgründen kann kein Bodenablauf mit einer Sperrwasserhöhe von 50 mm untergebracht werden.
2. Das Gebäude weist neben dem Erdgeschoss nicht mehr als drei Stockwerke auf.
3. In der Anschlussleitung sind mindestens zwei weitere häusliche Entwässerungsgegenstände angeschlossen (max. 1 WC), oder die Anschlussleitung wird belüftet (Belüftungsventil oder Umlüftung) bzw. die Fallleitung ist mit einer direkten oder indirekten Nebenlüftung ausgestattet.

Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die unter Punkt 2 und Punkt 3 genannte Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6:2023-06 nicht berücksichtigt werden muss. Abweichend zu den Einschränkungen der Einsatzbereiche in der DIN EN 1253-6:2023-06 werden die unten aufgeführten Geberit Produkte für Bauten von maximal 8 Stockwerken freigegeben. Die maximale Länge der Fallleitung beträgt 24 m.

Die Freigabe umfasst die nachfolgend aufgeführten Produkte:

Produkt	Artikelnummer
Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinne	154.152.00.1
Geberit CleanPoint Duschbodenablauf	154.052.00.1
Geberit Duofix / GIS / Kombifix Elemente für Dusche, mit CleanWall Wandablauf	111.589.00.2
	111.581.00.2
	111.593.00.2
	461.736.00.1
	457.536.00.1

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

